

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование **Здание муниципального бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная**

школа № 15

Тип объекта **Учреждения среднего общего образования (школы)**

Место нахождения (адрес) **Каневской р-н ст-ца. Стародеревянковская ул. Кирова 3**

Форма собственности объекта **Муниципальная**
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом **Право оперативного управления**
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИИН: **2334014528**

Телефон: **=**

Количество этажей здания **2**, этаж расположения объекта **1-2**

Комментарий: **Объект доступен с учетом мер, обеспечивающих удовлетворение минимальных потребностей инвалидов. После 1 июля 2016 г. капитальный ремонт (реконструкция) на объекте не проводились.**

Плановая дата обследования: **07.2017**

Фактическая дата обследования: **26.07.2017**

Организация: **МБОУ СОШ № 15**

Должность лица: **Директор**

ФИО: Криворучко А.Н.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки					
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K M	не менее 0,9 не менее 0,9	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	K	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	находится в зоне видимости
Ширина пути движения	K M.	не менее 1,2 не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	K	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	C	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	высота менее 0,45 м
Поручни на высоте	O, C	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Высота подъема ступеней	O, C	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, лубрирующий наружную лестницу на входе	K	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть

				при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	K, O	наличие	п. 4.1.15	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	K, O	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (на высоте)	O	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (на высоте)	K	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	K	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется
Входная площадка				
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	K	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует
Нескользкое покрытие	K, O, C	наличие	п. 5.1.3	Соответствует
Дверь входная наружная				
Ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется необходимо предусмотреть
Высота порога двери	K	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не требуется необходимо предусмотреть

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	двери не прозрачные
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стенае, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	C	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	C	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)					
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	п. 5.2.9	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	п. 5.2.15	Наличие	предусмотреть пристенный поручень
Поручни на высоте	O, C	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	O, C	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	п. 5.2.16	Не требуется	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	п. 5.2.10	Не требуется	Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	п. 5.2.12	Не требуется	

Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется
Зона оказания услуги				
Обслуживание в кабинете				
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует
Пространство для разворота кресел-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется
Знак доступности кабин для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется
Размер кабин (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется
Ширина двери кабинки	К	не менее 0,9	п. 5.3.3; рис. Д.	Не требуется

	M.	11	доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K M.	не менее 0,75 11	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Средства информации			
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, C, Г, У	наличие	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, C, Г, У	наличие	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	K, C, Г, У M.	от 1,5 до 4,5	Соответствует Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Речевые информаторы	C, У	наличие	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	Не требуется Обеспечена минимальная доступность. Предусмотреть при проведении капитального ремонта или реконструкции

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления
---	---

		«#»)		
		K	O	C
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов(нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	Г
Объект доступен	X*	X*	X*	X*	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Перепад высоты на входе продублировать пандусом с уклоном не более 5%, с поручнями с двух сторон в двух уровнях 70 см и 90 см. Входные двери заменить на двери с шириной одной створки не менее 90 см.
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	К внутренней лестнице установить пристенный поручень на уровне 90 см. предусмотреть на поручнях лестниц тактильные указатели с указанием этажа здания. Перед лестнице вверху и внизу предусмотреть тактильный напольный указатель. Дверные пороги и перепады высот на путях движения предусмотреть не более 1,4 см.
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение доступное для инвалидов с размерами не менее 1,65x1,8 м. Предусмотреть в помещении место для разворота кресла-коляски не менее 1,4 м. место для кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м. Установить откидные опорные поручни к унитазам. Стационарные поручни к раковинам. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение системой тревожной сигнализации (кнопкой

	вызова персонала). На двери в помещение установить знак доступности для инвалидов.
Средства информации	Информацию о назначении помещений внутри здания продублировать шрифтом Брайля или тактильно-рельефными знаками.

«26» июля 2017 г.

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Каневском районе

С.А. Челуйко